



统一社会信用代码	91510115099408339L
项目编号	SCJCHBJSYXGS18150-0001

检测报告

炯测检字(2025)第 E005092 号

第 1 页 共 5 页

项目名称:

工业废气检测 (7 月月测)

委托单位:

成都永康制药有限公司

地 址:

四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发
园海科西路 669 号

监测类别:

委托检测

检测日期:

2025 年 7 月 25 日

四川炯测环保技术有限公司



检测报告说明

- 1、报告无检测报告专用章、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志，不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告十日内向本公司联系，逾期不予受理。
- 4、本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本报告未经同意，不得用于商业广告。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

公司名称：四川炯测环保技术有限公司

地址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段 388 号

邮政编码：611137

电话：028-82706550

传真：028-82706551

1、检测内容

受成都永康制药有限公司委托,我公司于 2025 年 7 月 25 日对该企业的工业废气(有组织)进行了现场采样(委托单编号:LMar228)。检测期间气象参数见表 1-1。

表 1-1 检测期间气象参数

采样日期	天气状况	气温℃	气压 kPa	相对湿度%
2025-7-25	多云	24.7~25.9	94.2~94.5	63.0~64.4

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 检测项目

检测类别	点位名称及编号	检测项目	检测频次
工业废气 (有组织)	锅炉排气口(DA001) F01	氮氧化物	检测 1 次,1 小时内 采集 3 个样品。

3、检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

检测类别	检测项目	检测方法与方法来源	使用仪器及编号	检出限
工业废气 (有组织)	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的 测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 JCELA20180021	3mg/m ³

4、检测结果

检测结果见表 4。

表 4-1 工业废气(有组织)检测结果

单位: 实测/排放浓度: mg/m^3 ; 排放速率: kg/h ; 排气流量(标干流量): m^3/h

采样日期	点位名称及编号	检测项目	检测结果				排放限值	燃料	锅炉功率	烟囱高度
			样品1	样品2	样品3	小时均值				
2025-7-25	锅炉排气口 (DA001) F01	排气流量 (标干流量)	2334	2464	3002	2600	/	天然气	6 T/h	15m
		氮氧化物	18	20	16	18	/			
		排放浓度	21	20	19	20	30			
		排放速率	0.042	0.049	0.048	0.046	/			
执行标准	成都市锅炉大气污染物排放标准 DB 51/2672-2020 “表2” 高污染燃料禁燃区内									

注: 1、检测期间, F01 “含氧量” 样品 1 为 6.2%, 样品 2 为 3.5%, 样品 3 为 6.1%, 小时均值为 5.3%;

2、执行标准由委托单位提供。

附：检测点位图

说明：●表示工业废气（有组织）采样点。



—— 以下空白 ——

编制：左梦璐

签发：陈顺平

审核：陈顺平

签发日期：2025.07.31